Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Gryfino, dnia 2026-11-18

Znak sprawy - HK.9020.1.480.2026

19. 11. 2026

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o w Gryfinie
ul. Targowa 16
74-100 Gryfino

DECYZJA nr HK.9020.3.89.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w związku z:
- art. 104 i art. 107 § 1 - § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- art. 37 ust. 1 w związku z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.).

stwierdza **przydatność wody do spożycia** po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2026 roku zostały pobrane próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej ze strefy zaopatrzenia Borzym, gm. Gryfino. Niezgodność z wartościami parametrycznymi dotyczą fizykochemicznego parametru wskaźnikowego - podwyższonego stężenia manganu oraz mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego – podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów. Wyniki badań przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 1107/2026 z dnia 16 października 2026 roku: mangan – 65 ±14 µg/l – SUW (woda uzdatniona);
- 1041/2026 z dnia 19 października 2026 roku: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2°C – 240 jtk/ml – Borzym bud. 46 – szafka.

Podwyższone stężenie manganu oraz podwyższona liczba mikroorganizmów w 22 ±2°C w wodzie do spożycia stanowi naruszenie § 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 roku poz. 748).

W dniu 26 października 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęły sprawozdania z badań kolejnych próbek wody, pobranych w dniu 19 października 2026 r. z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Borzym szafka przy bud. 46.
Wyniki badania przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 5695/26 z dnia 23.10.2026r. Borzym szafka przy bud.46:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NPL/100 ml
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - Enterokoki kałowe: 0 jtk/100ml
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: nie wykryto.

Badania wykonało Laboratorium LabStar ze Stargardu.
- 1165/26 z dnia 22.10.2026r. Borzym szafka przy bud.46:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NPL/100 ml
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: 194 jtk/1 ml

Badania wykonało Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

Następnie w dniu 10 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz.PWK/DP/2508/2026 z dnia 10.11.2026 roku od dostawcy wody przekazujące sprawozdanie z badań próbki wody, pobranej po zakończonych działaniach naprawczych w dniu 10 listopada 2026 r.
Wyniki badania przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- 1314/2026 z dnia 10.11.2026r. Borzym SUW (woda uzdatniona):

- mangan: 40 ± 9 µg/l.

Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino.

Po analizie zgromadzonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie stwierdził, iż woda ze strefy zaopatrzenia Borzym, gm. Gryfino spełnia wymagania jakości wody zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Tego samego dnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał komunikat nr 67, który został przesłany wraz z przedmiotową decyzją do dostawcy wody oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku. Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a . Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
3. aa

MP