Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gryfinie

0,32887

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPŁYNĘŁO
20. 11. 2026
Nr ..... Zał. .....
Podpis .....

KOMUNIKAT NR 73 z dnia 20 listopada 2026 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej próbki z wodociągu Gryfino Tywa, gm. Gryfino w dniu 18 listopada 2026 roku stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologiczną - szacowana liczba bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml (zalecana wartość parametryczna wynosi 0 jtk/ml).
Wodociąg Gryfino Tywa zaopatruje 17769 mieszkańców z miejscowości Żabnica oraz Gryfino z wyłączeniem ulic Pomorskiej, Mazurskiej, Limanowskiego i Staszica.

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania. Należy wodę gotować minimum 2 minuty.

UWAGA
Wodę należy przegotowywać także dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym o znacznie obniżonej odporności, noworodkom i niemowlętom do kąpieli, a także do mycia zębów i mycia naczyń.



Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Zalecenia wydane w komunikacie obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35