

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Gryfino, dnia 2026-08-27

Znak sprawy - HK.9020.1.364.2026

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o
ul. Targowa 16, 74-100 Gryfino

DECYZJA nr HK.9020.3.69.2026

dot.: wodociąg Sobiemyśl, gm. Gryfino

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie na podstawie:

- o art. 104 i art. 107 § 1 - §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691)
- o art. 37 ust.1 w związku z art. 37ax ust.3 pkt.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 416 z późn. zm.)

stwierdza przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2026 zostały pobrane próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Sobiemyśl, gm. Gryfino z punktu sieciowego – Dołgie bud. 14 oraz ze stacji Uzdatniania Wody w Sobiemyślu.

Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w poniższych sprawozdaniach:

- o ze Stacja Uzdatniania Wody:

- o 756/2026 z dnia 20.07.2026 r.
- o 745/2026 z dnia 17.07.2026 r.
- o 744/2026 z dnia 17.07.2026 r.

Badanie wykonało Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Gryfinie.

- o 3762/26 z dnia 20.07.2026 r.

Badanie wykonało Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 w Stargardzie.

- o SB/90723/07/2026 z dnia 21.07.2026 r.

Badanie wykonało Laboratorium SGS Polska w Pszczynie.

- o Z punktu sieciowego – Dołgie bud. 14:

- o 755/2026 z dnia 20.07.2026 r.
- o 746/2026 z dnia 17.07.2026 r.
- o 747/2026 z dnia 17.07.2026 r.

Badanie wykonało Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Gryfinie.

- o 3761/26 z dnia 20.07.2026 r.

Badanie wykonało Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 w Stargardzie.

W próbce wody pobranej z punktu sieciowego - Dołgie bud. 14 stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną fizykochemicznego parametru wskaźnikowego dotyczącego podwyższonego stężenia manganu w pobranej próbce wody. Wynik badania przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- o 746/2026 z dnia 17 lipca 2026 roku: mangan $61 \pm 13 \mu\text{g/l}$

Podwyższone stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi naruszenie § 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 roku poz. 748).

W związku z powyższym w dniu 05 sierpnia 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, na podstawie art.61§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025



roku poz.1691) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Również w dniu 05 sierpnia 2026 roku, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał stosowny komunikat nr 18, który został przesłany do dostawcy wody oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

W dniu 11 sierpnia 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo od strony z dnia 10 sierpnia 2026 roku znak: L.dz.PWK.PI.1771.2026 informujące o podjętych działaniach naprawczych tj.: przeprowadzono kontrolę i regulację układu technologicznego w zakresie częstotliwości i czasu płukania filtrów oraz wielkości dawki powietrza do układu aeracji.

W dniu 12 sierpnia 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2026 roku w punkcie sieciowym - Dołgie bud.14 po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Wynik badania przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- o 810/2026 z dnia 11 sierpnia 2026 roku –mangan <20 µg/l.

Badanie wykonało laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.

Po analizie zgromadzonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie stwierdził, iż woda z wodociągu Sobiemyśl spełnia wymagania jakości wody zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 27 sierpnia 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał stosowny komunikat nr 33, który został przesłany do dostawcy wody oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o PIS właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku. Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

mgr Marek Frydrych

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
 3. aa
- AG



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

KOMUNIKAT NR 33 z dnia 27 sierpnia 2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2026 roku, z punktu sieciowego zlokalizowanego w Dołgie bud. 14 stwierdza **przydatność** wody do spożycia z wodociągu Sobiemyśl, gm. Gryfino.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z badania, woda w badanym zakresie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia odbiorców.

Wodociąg Sobiemyśl zaopatruje 509 mieszkańców z miejscowości Dołgie oraz Sobiemyśl.



Powyższy komunikat zastępuje komunikat nr 18 z dnia 05 sierpnia 2026 roku.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35