podpisy elektronowe ważne wydrukowano 23.11.2026

0,32891

BMK 23.11.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPŁYNĘŁO
20. 11. 2026
Nr ..... Zał. .....
Podpis .....

Pyrzyce, 20.11.2026 r. Karyczka Ymbelka
NHK.9022.170.2026

KOMUNIKAT Nr 38/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Babin, gm. Bielice, pow. pyrzycki

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Babin, Parsów, Chabowo, Chabówko, Babinek, Będgoszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Babin, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.11.2026 r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. Jednakże wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 16.11.2026 r. wykazały przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C– >300 jtk/1ml (woda przeznaczona do spożycia może zawierać do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci i 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje:

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty.

Uwaga

Wodę należy przegotowywać również do mycia zębów i naczyń oraz noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obwiązujących wymagań.

Komunikat zastępuje komunikat nr 37/2026 z dnia 18.11.2026 r. i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22