



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

HK.9020.1.185.2026
HK.9027.3.105
Gryfino, dnia 2026-04-23

*Wykonano 24.04.2026
Janek Kulon*

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Targowa 16, 74-100 Gryfino

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr HK.9020.3.32.2026
Dot. wodociąg Wysoka Gryfińska, gm. Gryfino

W dniach 13 oraz 15 kwietnia 2026 roku zostały pobrane próbki wody uzdatnionej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Wysoka Gryfińska, gm. Gryfino ze stacji uzdatniania wody. Nieprawidłowość dotyczy ponadnormatywnej twardości ogólnej, w pobranych próbkach wody. Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino, ul. Łączna 1AA, przedstawiono w poniższych sprawozdaniach:

- o sprawozdanie z badań nr 294/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku:
Twardość ogólna: 534 ± 64 mg CaCO₃/l
- o sprawozdanie z badań nr 309 /2026 z dnia 15 kwietnia 2026 roku:
Twardość ogólna: 506 ± 61 mg CaCO₃/l

Ponadnormatywna wartość twardości ogólnej stanowi naruszenie § 3 ust. 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie zawiadamia, że w związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz może przejrzeć akta sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Jednocześnie poucza się o treści z art. 41 K.p.a. zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem i jego zwrotu – pismo takie składa się do akt sprawy ze skutkiem doręczenia.


Brak odpowiedzi nie wstrzymuje postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

O. Rożko

*NK
240526*



BMK