podpisy elektron. wpisane wpłynęło 4.11.2026 [illegible]

NH 04.11.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Gryfino, dnia 2026-11-03
Znak sprawy - HK.9020.1.493.2026

0.3115P
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPŁYNĘŁO
DNR.7021.7.2026.NH
03. 11. 2026
Nr [illegible]
Podpis [illegible] BNK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Targowa 16, 74-100 Gryfino

DECYZJA nr HK.9020.3.91.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w związku z:

- art. 104 i art. 107 § 1 - § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- art. 37 ust. 1 w związku z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.)

stwierdza przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w związku z wystąpieniem bakterii grupy coli w ilości 59 NPL/100ml, w próbce wody, pobranej w dniu 21 października 2026 roku z punktu zlokalizowanego w miejscowości Parsówek przy bud. 2 (studzienka). Wyniki badań przedstawiono w sprawozdaniu z badań mikrobiologicznych nr 1164/2026 z dnia 22 października 2026 roku:

- Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 59 NPL/100ml
- Liczba Escherichia coli w ilości: 0 NPL/100ml.

Badania wykonało Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
Następnie w dniu 26 października 2026 roku do tut. Inspekcji dostawca wody dostarczył sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 22 oraz 23 października 2026 roku oraz uzupełnienia do sprawozdań próbki wody pobranej w dniu 21 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniach z badań jn.:
Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 21 października 2026 roku:

- 1184/2026 uzupełnienie do sprawozdania nr 1164/2026 z dnia 26 października 2026 roku:
  - ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: > 300 jtk/1 ml;
- 5800/2026 z dnia 23 października 2026 roku:
  - Liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml;

Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 22 października 2026 roku:

- 1186/2026 uzupełnienie do sprawozdania nr 1174/2026 z dnia 26 października 2026 roku:
  - ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: > 300 jtk/1 ml;
- 5837/2026 z dnia 25 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 62 NPL/100 ml
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - Liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml
  - ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: > 300 jtk/1 ml;

Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 23 października 2026 roku:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

- 1194/2026 z dnia 24 października 2026:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 24 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml;
- 1195/2026 z dnia 30 października 2026:
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: > 300 jtk/1 ml;

W dniu 27 października 2026 roku do tut. Inspekcji dostawca wody dostarczył sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 26 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniu z badań jn.:

- 1228/2026 z dnia 27 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 70 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Enterokoki: 0 NPL/100ml.

Następnie w dniu 28 października 2026 roku do tut. Inspekcji dostawca wody dostarczył sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 24 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniach z badań jn.:

- 1208/2026 z dnia 26 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Enterokoki: 0 NPL/100ml;
- 1209/2026 z dnia 26 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: > 201 NPL/100 ml.

W dniu 29 października 2026 roku do tut. Inspekcji dostawca wody dostarczył sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 28 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniu z badań jn.:

- 1229/2026 z dnia 29 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 0 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - NPL bakterii Enterokoki: 0 NPL/100ml.

Tego samego dnia do tut. Inspekcji wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, znak: NHK.9022.170.2026 z dnia 29 października 2026 roku informujące o wynikach badań próbki wody surowej, o podjętych działaniach dostawcy wody z wodociągu Babin, tj. „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie oraz o wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach komunikacie nr 32/2026 o braku przydatności do spożycia wody w strefie zaopatrzenia w wodę Babin.
Kolejno w dniu 30 października 2026 roku do tut. Inspekcji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dostarczyło sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 26 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniu z badań jn.:

- 1230/2026 uzupełnienie do sprawozdania nr 1128/2026 z dnia 30 października 2026 roku:
  - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: > 300 jtk/1 ml.

W dniu 2 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie znak: L.dz./PWK/PI/2444/2026 z dnia 02 listopada 2026 roku dotyczące podjętych działań naprawczych w miejscowości Parsówek. Działania te polegały na płukaniu eksploatowanego odcinka sieci wodociągowej. Strona przedłożyła również sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 23,26 oraz 28 października 2026 roku. Wyniki przedstawiono w sprawozdaniach z badań jn.:
Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 23 października 2026 roku:

- 5893/2026 z dnia 30 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 45 NPL/100 ml
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - Liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: > 300 jtk/1 ml;

Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 26 października 2026 roku:

- 5911/2026 z dnia 30 października 2026 roku:
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 78 NPL/100 ml
  - Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli: 0 NPL/100 ml
  - Liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: > 300 jtk/1 ml;

Próbka pobrana z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Parsówek studzienka przy bud.2 w dniu 28 października 2026 roku:

- 1251/2026 uzupełnienie do sprawozdania nr 1229/2026 z dnia 02 listopada 2026 roku:
  - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C: > 300 jtk/1 ml;
- 5960e/26 z dnia 2 listopada 2026 roku:
  - Liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml.

Próbki zostały pobrane kolejno z punktu zgodności, tj. ze studzienki zlokalizowanej przy bud. 2 w miejscowości Parsówek.
W dniu 3 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, znak: NHK.9022.170.2026 z dnia 3 listopada 2026 roku informujące o nieprawidłowej zmianie w ogólnej liczbie mikroorganizmów, prowadzonych działaniach naprawczych oraz informacje o wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach komunikacie nr 34/2026 w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę Babin.

W dniu 03 listopada 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał komunikat nr 63, który został przesłany wraz z przedmiotową decyzją do dostawcy wody oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o PIS właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37 ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku.
Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne, należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie

MP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gryfinie

KOMUNIKAT NR 63 z dnia 03 listopada 2026 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez dostawcę wody z sieci wodociągowej w miejscowości Parsówek, gm. Gryfino wykazały przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C >300 jtk/1ml (woda przeznaczona do spożycia może zawierać do 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta). W badanych próbkach nie stwierdzono bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty.

Uwaga
Wodę należy przegotowywać również do mycia zębów i naczyń oraz noworodkom i niemowlętom do kąpieli.

Mieszkańcy miejscowości Parsówek, gm. Gryfino pow. gryfiński zaopatrywani są z ujęcia w miejscowości Babin gm. Bielice pow. pyrzycki.



Dostawca wody dla mieszkańców miejscowości Parsówek, gm. Gryfino to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie

Komunikat zastępuje komunikat nr 55 z dnia 23.10.2026 r. i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35